Indsatsgruppe 35

Oxiderende stoffer, der reagerer med vand.

Farlige egenskaber

Brandfare	Stofferne er **oxiderende**.
Eksplosionsfare	Mulig eksplosionsfare ved brand eller kontakt med brandbart materiale. Faste stoffer: Der kan ske støveksplosion.
Indåndingsfare	Stofferne virker **ætsende**. Nogle af stofferne virker også giftige. Stofferne reagerer med vand under dannelse af sundhedsfarlige stoffer. Ved opvarmning eller ved brand kan dannes sundhedsfarlige stoffer.
Sundhedsfare	Stofferne virker **ætsende**. Nogle af stofferne virker også giftige. Stofferne reagerer med vand under dannelse af sundhedsfarlige stoffer.
Forhold over for vand	Stofferne reagerer med vand - nogle voldsomt - under dannelse af brandfarlige og sundhedsfarlige stoffer.
Miljøfare	-
Specielle risic	Nogle af stofferne reagerer med syre under dannelse af sundhedsfarlige gasser.

Personlig beskyttelse

Inden for sikkerhedsafstanden	Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse.
Direkte kontakt	Kemikalieindsatsdragt, som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet.
Rensning eller dekontaminering	Forurenet personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe. For nogle af stofferne kan det være relevant at bruge et dekontamineringsmiddel - Kontakt Kemisk Beredskab.

Indsats

Sikkerhedsafstand	Væske: Mindst 50 m. Fast stof: Mindst 10 m. Ved dannelse af brandfarlige eller sundhedsfarlige gasser: Mindst 100 m, dog mindst 50 m under personredning. Indsæt fortrinsvis fra vindsiden og undgå lavtliggende områder. Undgå kontakt med vand og med brandbart materiale. Benyt gnistfrit værktøj samt eksplosionssikret og syrefast udstyr.
Spild på land	Tildæk afløb. Inddæm med tørt sand eller tør jord. Forebyg støvspredning eller formindsk afdampning ved dækning med egnet plastfolie. Stands udstrømningen. Skovl/øs spildet af fast stof op, mens der ved spild af væsker anvendes ikke-brandbart opsugningsmateriale eller spildet pumpes/øses op. Opsaml i egnede beholdere, der er forsynet med sikkerhedsspuns eller sikkerhedslåg. Dampe kan slås ned med vandtåge. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved nedsivning i jord underrettes miljømyndigheden.
Spild i vand	Stands udstrømningen. Tilkald miljømyndigheden. Stofferne omdannes i vand og kan ikke opsamles.
Brand	Sluk brand med store mængder vand. Afkøl lukkede beholdere med vand.

Slukningsvand	Slukningsvand, der har været i kontakt med stofferne, kan være ætsende. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb.